



Акт от «21» июля 2017г.  
Гидропневматической промывки  
систем теплоснабжения

Объект предприятия МОУ, Девская СОШ

Адрес объекта: с. Деево ул. Ленина 34

Мы нижеподписавшиеся представитель абонента Директор МОУ, Девская СОШ  
Исачков Алексей Александрович

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Представитель организации проводящей промывку мастер Тамара Се  
Сиварь Немцов АВ

Составили настоящий акт о том, что «21» июля 2017г. была произведена гидропневматическая промывка, и гидравлическое испытание (опрессовка) системы теплоснабжения данного объекта.

Способ промывки:

- при помощи химреагентов.
- с помощью специального оборудования.
- холодной водой из систем ХВС.
- горячей водой из систем ГВС.

Показания счетчика до промывки 0000, после промывки 0005

На промывку системы израсходовано воды 5 м<sup>3</sup>, t воды 30 °C

Гидравлическое испытание (опрессовка) проведена давлением (воды, воздуха) до \_\_\_\_\_ Мпа( кгс.см.)

Гидропневматическая промывка произведена до полного осветления воды в теплосистеме здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра, с последующим гидравлическим испытанием в течении 22 05 мин.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выше изложенного считать результаты гидравлического испытание, промывки соответствует существующим требованиям "Правил технической эксплуатации (соответствует, не соответствует)

теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей.

Качество промывки признано удовл. Замечания нет

Представитель абонента Исачков / Исачков ИА

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель организации проводящей промывку Тамара Се / Сиварь Немцов АВ

Исачков / Немцов