

Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области  
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и  
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.  
Ленина, д. 125 корп. 1  
тел. (34346)3-19-21, E-  
mail: mail\_02@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП  
6670081969/667743001

уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 08.04.2021

Утверждаю

Технический директор органа инспекции,  
заведующий отделом, врач эпидемиолог  
филиала Федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области  
в городе Алапаевск, Алапаевском,  
Артемовском и Режевском районах»



Малых Е.А.

2024г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-002-12/22- 945 -2024

Заключение  
составлено

16-10

15.05.2024 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск,  
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»  
624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д.125 корп. 1

На основании

заявки субъекта права № 66-20-002/2011-2024 от 06.05.2024 г.

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск,  
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 08.04.2021)

Анкушина Надежда Витальевна	Заместитель главного врача	Сертификат 0966241010915 Регистрационный № 735 от 27.10.2017г. - общая гигиена
Балакина Алена Владимировна	помощник врача по гигиене детей и подростков	Уникальный номер реестровой записи 2022.4121089 срок действия до 21.06.2027г

проведена санитарно-эпидемиологическая  
экспертиза

с 06.05.2024 по 15.05.2024

Зданий, строений, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества для осуществления  
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

Экспертное заключение  
заявление № 66-20-002/2011-2024 от 06.05.2024 г.

Стр. 1 из 11



в отношении:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Деевская средняя общеобразовательная школа"

624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, Ленина ул., 34

на объекте :

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул МОУ "Деевская СОШ"	624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, улица Ленина, 34
--	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения "Деевская средняя общеобразовательная школа" Жолобов Алексей Александрович

624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, улица Ленина, 34

Заказчик несёт ответственность за полноту и достоверность предоставленных материалов.

Материалы поступили «06» мая 2024 г.

Рассмотрев материалы: предоставлены копии следующих документов :

1. Копия технического паспорта по объекту недвижимости и план объекта инвентарный номер 20319\01\01-00 от 26.09.2011 г. выдан Филиалом СОГУП «Областной центр недвижимости» Свердловской области « Алапаевское БТИ И РН»
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ 9965-24-9884847 от 30.01.2024 г., выданного инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга;
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18.04.2022 г. № КУВИ-001/2022-56859307 выданного Федеральной службой государственной регистрации , кадастра и картографии
4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости(земельный участок) от 19.04.2022 г. № КУВИ-001/2022-56874757 выданного Федеральной службой государственной регистрации , кадастра и картографии
5. Копия Свидетельства о государственной регистрации права- земельный участок 66 АЕ 540460 от 20.08.2012 г.
6. Копия плана участка с указанием зонирования территории « МОУ Деевская СОШ»
7. Копия Свидетельства о государственной регистрации права- здание школы 66 АЕ 020785 от 24.10.2011 г.
8. Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке
9. Акт обследования технологического и холодильного оборудования на пищеблоке № 4 от 25.03.2024г., составленного комиссией учреждения.
10. Копия акта обследования технического состояния вентиляционных каналов № 585 от 29.02.2024г, выданного ИП Татаринова П.М.
11. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) системы водоснабжения № 2 от 25.03.2024г., составленного комиссией учреждения.
12. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) систем отопления № 3 от 25.03.2024г., составленного комиссией учреждения.
13. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) системы канализации № 1 от 25.03.2024г., составленного комиссией учреждения.
14. Копия протокола испытаний на воду питьевую централизованного водоснабжения из разводящей сети № 15/09078-24 от 27.04.2024г., выполненного аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре



аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510272, копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/01053-24 от 29.02.2024 г., копия протокола испытаний параметров световой среды № П-02/00787-24 от 29.02.2024 г., копия протокола испытаний ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений № П-02/00786-24 от 29.02.2024 г., копия протокола испытаний МЭД гамма излучения № П-02/00785-24 от 29.02.2024 г., выполненные аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510595. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

### УСТАНОВЛЕНО:

#### 1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	муниципальное общеобразовательное учреждение "Деевская средняя общеобразовательная школа"
2.	адрес	624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, Ленина ул., 34
3.	дата регистрации	24.12.2002
4.	ИНН	6601006079
5.	ОКПО	41724827
6.	ОГРН	1026600510298
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Жолобов Алексей Александрович ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	(246)70663

#### 2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул МОУ " Деевская СОШ"
2.	адрес	624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, улица Ленина, 34
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)
5.	классификация предприятия розничной торговли	
6.	наличие ППК	есть
7.	наличие ИИИ	нет
8.	руководитель: ФИО, должность	
9.	телефон, факс, e-mail	
10.	контактная информация	



11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почв
	всего	11	0	80	0	0	0
	женщины	9					
	подростки 15-17 лет						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания табл.3.5., табл.5.2, табл.5.34., табл.5.54., Табл.6.1., Табл.6.2., Табл.6.4., Табл.6.18., Табл.7.1., Табл.7.8., 29, 98, 139, 144, 169, 172, 182, 184, 191, 198, 203, 206, 209, 211, 216, 231, 235, 243, 246
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения 2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.2., 3.7., 3.13., 8.4.2.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 1.3., 1.6., 1.9., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.1., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.6., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.8.10., 2.9.7., 2.11.1., 3.12.2.
4.	СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) 5.3.3

Описательная часть

15 мая 2024 г. с 09.14 до 10.45 на основании заявки субъекта права № 66-20-002/2011-2024 от 06.05.2024 г. проведена экспертиза зданий, строений, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное общеобразовательное учреждение "Деевская средняя общеобразовательная школа" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Учреждение расположено по адресу: 624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, Ленина ул., 34. Экспертиза проведена в присутствии директора Жолобова Алексея Александровича. Пребывание детей планируется в дневное время с 9 ч. до 14.30 без организации сна.

Все замеры высот и расстояний, указанные в настоящем экспертном заключении, проведены дальномером лазерным Leica Disto X310 № 0850420382, изготовитель, наименование организации - Leica Geosystem AG Венгрия, год ввода в эксплуатацию 2016 Инв.№210134000000800, метрологические характеристики - Измерение высоты и расстояния Стандартный диапазон – до 120 м; Стандартная погрешность  $\pm 1,0$ мм; Свидетельство о поверке № С-СЕ/05-07-2023/259484798 от 05.07.2023 до 04.07.2024г.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенного пункта, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта. Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена металлическим забором. Школа имеет самостоятельный земельный участок. На земельном участке выделены



следующие зоны: физкультурно-спортивная (спортивный стадион), зона отдыха, хозяйственная. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Зона отдыха расположена перед зданием школы, имеет твердое асфальтированное покрытие.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой, имеет самостоятельный въезд с улицы. За территорией оборудована контейнерная площадка с размещенным на ней одним контейнером. Площадка забетонирована, контейнер пластиковый с плотно закрывающейся крышкой. Подходы и подъезды к зданию заасфальтированы. Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не допущено.

Здание школы 2х этажное типовое, кирпичное, с фундаментом из железобетонных блоков, с кирпичными перегородками.

Цокольный и подвальный этажи не предусмотрены проектом. Для детей предусмотрен вход, оборудованный тамбуром. При входе предусмотрен локтевой дозатор с антисептиком для рук.

Помещения для ЛОУ расположены на первом и втором этажах здания.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: гардероб, игровые комнаты (учебные кабинеты), спортивный зал, столовую, кладовую спортивного инвентаря, туалетные, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

В качестве игровых предполагается использовать следующие помещения, расположенные на 1 и 2 этажах: кабинет № 13 площадью 59,8 кв.м (по экспликации № 27а) рассчитан на 24 ребенка с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет, кабинет № 14 - площадью 51,0 кв.м (по экспликации № 43) рассчитан на 20 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет, кабинет № 4 - 39,9 кв.м (по экспликации № 16) рассчитан на 15 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет.

Спортивный зал – площадью 186,2 кв.м, (по экспликации № 10) расположен на 1 этаже. Деятельность планируется организовывать по группам до 15 человек, поэтому площадь спортивного зала составляет 12,4 кв.м на одного ребенка при нормативе не менее 10 кв.м на одного ребенка. При спортивном зале расположены: раздевалные для мальчиков и девочек, площадью 4,7 и 8,5 кв. м соответственно. Раздевалки оборудованы вешалками и скамьями. Отделка спортивного зала: пол деревянный, окрашен масляной краской, потолок – вододисперсионная краска, отделка стен выполнена вододисперсионной краской. При спортивном зале имеется комната для хранения спортивного инвентаря.

Гардероб расположен на 1 этаже, оснащен вешалками для одежды и обуви, расположенными с учётом роста-возрастных особенностей детей. При гардеробе предусмотрены скамейки.

Отделка игровых: пол – деревянный окрашен масляной краской или покрыт линолеумом, стены учебных помещений (игровых) окрашены вододисперсионной краской, потолок – окрашен вододисперсионной краской. Потолки, стены и полы помещения гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической плиткой.

Мебель, спортивное оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. В каждой игровой предусмотрено ученические 2х-местные столы и стулья. Столы и стулья промаркированы, одной группы мебели: («3») высота столов «3» - 58 см, высота стульев «3» - 34см, высота столов «4» - 64 см, высота стульев «4» - 38 см, высота столов «5» - 70 см, высота стульев «5» - 42 см, высота столов



«б» - 76 см, высота стульев «б» - 46 см, что соответствует нанесенной маркировке. Мебель промаркирована. Цветовая маркировка нанесена на боковые наружные поверхности столов и стульев. Функциональные размеры мебели соответствуют обязательным требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 025/2012 "Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции". Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Туалетные помещения для мальчиков и девочек, расположены на первом этаже здания и имеют общую умывальную зону и отдельную зону санитарных узлов. В каждой зоне санитарных узлов установлено по 3 напольных унитаза, разделенных между собой перегородками. В умывальной зоне установлено 3 раковины, каждая из которых оборудована подводкой холодной и горячей воды через исправные, рабочие смесители. Раковины оснащены мылом, бумажными полотенцами и педальными ведрами. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Не предоставляется возможным оценить достаточность санитарно-технического оборудования для мальчиков и девочек в связи с отсутствием на момент проведения экспертизы списочного состава детей, планируемых к отдыху в учреждении.

Отделка туалетных помещений однотипная: стены на 1,8 м. выстланы облицовочной плиткой, остальная часть стены и потолок побелены вододispersионной краской. Пол выстлан керамической плиткой. Для хранения уборочного инвентаря предусмотрены инвентарные, уборочный инвентарь промаркирован.

На всех выходах и входах в здание, на пищеблоке, у каждой туалетной установлены дозаторы с кожным антисептиком.

Для персонала предусмотрен отдельный туалет с унитазом и умывальной раковиной. Санитарно-техническое оборудование исправно, не имеет дефектов. Количество санитарно-технического оборудования определено проектом.

Для хранения уборочного инвентаря предусмотрена инвентарная, уборочный инвентарь промаркирован. Разведение дезинфекционных растворов осуществляется в инвентарной. Отдельное помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, системой водоотведения, не предусмотрено проектом.

Медицинский кабинет (кабинет амбулаторного приема) расположен на первом этаже здания школы. Заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников образовательного учреждения с ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ». Кабинет амбулаторного приема площадью 16,2 кв. м., оснащен рабочим столом, двумя стульями, шкафом с документацией, раковиной с наличием горячего и холодного водоснабжения, ведро с педальной крышкой, ростомер, весы. Отделка стен, потолка – вододispersионная краска, пол – линолеумное покрытие. Изолятор проектом не предусмотрен.

Питание организовано на базе школьной столовой, работающей на сырье. Пищеблок расположен на 1 этаже. Площадь обеденного зала 61,8 кв.м. С учётом того, что питание организовано в два приема по 40 человек в каждый, площадь на 1 посадочное место составляет 1,5 кв.м при должной не менее 0,7 кв.м на 1 посадочное место. В обеденном зале столовой установлено 3 умывальных раковины с подводкой горячей и холодной воды через исправные смесители, мыло, 2 электрических полотенца и бумажные полотенца. Умывальных раковин достаточно из учёта 1 раковина на 20 посадочных мест. Зал оборудован столовой мебелью:



обеденными столами и стульями с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Отделка обеденного зала: пол – выстлан кафельной плиткой, стены и потолок – покрыты водоэмульсионной краской.

В столовой образовательного учреждения, выделены следующие производственные помещения и зоны: склад продовольственного сырья, холодный цех, в котором выделена зона для овощного цеха (первичной обработки овощей) и горячий цех, который также зонирован на моечную кухонной и столовой посуды, зону раздачи.

В складе продовольственного сырья установлены стеллажи для хранения сыпучих продуктов, прибор для измерения влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование (морозильный ларь и холодильник), шкаф для хранения верхней и производственной одежды сотрудников пищеблока. Отделка помещений: стены и потолок покрыты водоэмульсионной краской, пол деревянный.

В зоне овощного цеха (первичной обработки) установлена трехсекционная моечная ванна, промаркированный разделочный инвентарь (ножи "ОС"), шкаф для уборочного инвентаря и подтоварники на которых в мешках хранятся овощи. Ванные обеспечены подводкой холодной и горячей воды через исправные смесители.

В холодном цехе размещено холодильное оборудование (морозильный ларь с маркировкой "мясо/рыба"), холодильник "молоко", бытовая ванна с маркировкой "мясо/рыба", цельнометаллические производственные столы, разделочный инвентарь (ножи и доски), кухонная посуда и технологическое оборудование (электромясорубка).

Горячий цех оснащен 4-комфорочной электрической плитой, пароконвектоматом, двумя производственными цельнометаллическими столами, холодильником для хранения суточной пробы, протирачной машиной, раковиной для слива гарнира и шкафом для хранения хлеба. В зоне раздачи установлен мармит для первых, вторых и третьих блюд. На территории горячего цеха для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная моечная ванна с отметкой литража, с подводкой горячей и холодной воды.

В моечной столовой посуды установлено пять моечных ванн (две для мытья чашек и стаканов, три для мытья столовой посуды ручным способом), стеллажи с решетчатыми полками для хранения чистой столовой и кухонной посуды. В конце рабочего дня проводится мытье посуды с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.

Все моечные раковины, используемые в производственных процессах в местах присоединения к канализационной сети оборудованы воздушным разрывом.

Все производственные цеха оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Для искусственного освещения применены светильники во влагопылезащитном исполнении. Светильники не размещены над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока соответствуют требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, исключаям встречные потоки сырья и готовой продукции. Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Представлен акт №4 готовности оборудования пищеблока от 25.03.2024 г.

Отделка помещений: пол – выстлан керамической плиткой, стены покрыты кафельной плиткой на высоту 1,75 м, выше окрашены водоэмульсионной краской, потолок – окрашен водоэмульсионной краской.



Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Не допущено использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств. Выполнены из материалов, допускающих контакт с пищевыми продуктами.

Здание хозяйствующего субъекта оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Водопроводная сеть, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, что подтверждается протоколом испытаний питьевой воды из системы питьевого водоснабжения № 15/09078-24 от 27.04.2024г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, город Полевской и Сысертском районе". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510272. Горячая и холодная вода подается через смесители. Источники горячего водоснабжения – электроводонагреватели накопительного типа. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалет, умывальные при обеденном зале, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

Питьевой режим организован с помощью установленного в рекреации стационарного питьевого фонтанчика. Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Температура воздуха в игровых составляет  $21,8 \pm 0,23 - 22,8 \pm 0,23$  градуса Цельсия при нормативе 20-24 градуса Цельсия для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет, относительная влажность воздуха составляет  $43 \pm 3,5 - 45 \pm 3,5$  % при нормативе 40-60 % для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет, что подтверждается копией протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/01053-24 от 29.02.2024 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением. Состояние системы вентиляции в помещениях учреждения удовлетворительное – предоставлена копия акта № 585 от 29 февраля 2024г о техническом состоянии вентиляционных каналов, выданного ИП Татарина П.М.

Ограждающие устройства отопительных приборов (чугунные радиаторы) не предусмотрены. Учебное помещение и рекреации оборудованы рециркуляторами воздуха.



Исправность систем коммуникаций (холодное водоснабжение, канализация, отопление) подтверждается соответствующими актами.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы или жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника.

Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Не допущено наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. В учреждении предусмотрена система общего освещения. Источниками искусственного освещения являются светодиодные лампы со спектром светового излучения - белый. Не допущено в одном помещении использование разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением. Все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, туалетах - пылевлагопроницаемую. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранят в отдельном помещении. Освещенность общая Еср, соответствуют гигиеническим нормативам и составляет 404+- 40 – 471 +- 47 люкс при нормативе не менее 300 люкс для учебных помещений для детей старше 7 лет, что подтверждается протоколом испытаний № П- 02/00787-24 от 29.02.2024 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016.

МЭД гамма излучения в игровых помещениях соответствует гигиеническим требованиям, что подтверждается протоколом испытаний № П-02/00785-24 от 29.02.2024 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510595. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

ЭРОА изотопов радона в игровых помещениях соответствует гигиеническим требованиям, что подтверждается протоколом испытаний № П-02/00786-24 от 29.02.2024 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510595. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

**Несоответствия требований НД не установлено**

### 3. Выводы:

Здания, строения, помещения, сооружения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, Муниципального общеобразовательного учреждения "Деевская средняя общеобразовательная школа" 624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, Ленина ул., 34

В объеме проведенной экспертизы

**соответствует (юг) / не соответствует (ют) требованиям**

перечень нормативных документов



СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

Экспертное заключение

составлено:

Заместитель главного врача филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области в городе  
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском  
и Режевском районах»

помощник врача по гигиене детей и  
подростков филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области в городе  
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском  
и Режевском районах»

Анкушина Надежда Витальевна

Балакина Алена Владимировна

Должность

Подпись

ФИО

К заключению  
прилагаются



1. Копия технического паспорта по объекту недвижимости и план объекта инвентарный номер 20319\01\01-00 от 26.09.2011 г. выдан Филиалом СОГУП «Областной центр недвижимости» Свердловской области «Алапаевское БТИ И РН»
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ 9965-24-9884847 от 30.01.2024 г., выданного инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга;
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18.04.2022 г. № КУВИ-001/2022-56859307 выданного Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 19.04.2022 г. № КУВИ-001/2022-56874757 выданного Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
5. Копия Свидетельства о государственной регистрации права- земельный участок 66 АЕ 540460 от 20.08.2012 г.
6. Копия плана участка с указанием зонирования территории «МОУ Деевская СОШ»
7. Копия Свидетельства о государственной регистрации права- здание школы 66 АЕ 020785 от 24.10.2011 г.
8. Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке
9. Акт обследования технологического и холодильного оборудования на пищеблоке № 4 от 25.03.2024г., составленного комиссией учреждения.
10. Копия акта обследования технического состояния вентиляционных каналов № 585 от 29.02.2024г, выданного ИП Татаринова П.М.
11. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) системы водоснабжения № 2 от 25.03.2024г., составленного комиссией учреждения.
12. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) систем отопления № 3 от 25.03.2024г., составленного комиссией учреждения.
13. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) системы канализации № 1 от 25.03.2024г., составленного комиссией учреждения.

Копия протокола испытаний на воду питьевую централизованного водоснабжения из разводящей сети № 15/09078-24 от 27.04.2024г., выполненного аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510272, копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/01053-24 от 29.02.2024 г., копия протокола испытаний параметров световой среды № П-02/00787-24 от 29.02.2024 г., копия протокола испытаний ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений № П-02/00786-24 от 29.02.2024 г., копия протокола испытаний МЭД гамма излучения № П-02/00785-24 от 29.02.2024 г., выполненные аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510595. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

Экспертное заключение получил

16.05 2024 г.

*Директор*

*Иванов*

*Иванов А.А.*

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя