

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Ленина, д.125 корп. 1(комнаты 110, 111, 114, 117,
201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)
тел. (34346)3-19-21, Е-

mail:mail_02@66.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667743001

уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345
дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 08.04.2021

Утверждаю

Руководитель органа инспекции,
главный врач филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»

М.С. Кабакова

« 15 » 05 2025г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-002-12/22- 888 -2025

Заключение
составлено

14-10

15.05.2025 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»
624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корп. 1(комнаты 110, 111, 114,
117, 201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

На

основании

предписания о назначении экспертизы № 66-02-03/27-1825-2025 от 06.05.2025 (входящий № 66-
20-002/1915 -2025 от 06.05.2025г)

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 08.04.2021)

Зверева Наталья Павловна	Врач по гигиене детей и подростков	Уникальный номер реестровой записи 2022.4135726 срок действия до 24.12.2029г
Павлова Ирина Александровна	помощник врача по гигиене детей и подростков	Уникальный номер реестровой записи 2022.4120967 срок действия до 14.06.2027г

проведена санитарно-эпидемиологическая
экспертиза

с 06.05.2025 по 15.05.2025

Зданий, строений, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества для осуществления
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

Экспертное заключение
предписание № 66-02-03/27-1825-2025 от 06.05.2025

Стр. 1 из 10

в отношении:

муниципальное общеобразовательное учреждение "Деевская средняя общеобразовательная школа"

624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, Ленина ул., д.34

на объекте :

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул МОУ "Деевская СОШ"

624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, улица Ленина, д. 34

Материалы для проведения экспертизы представил: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах - 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1 в объеме, предоставленном директором Муниципального общеобразовательного учреждения "Деевская средняя общеобразовательная школа" Жолобовым Алексеем Александровичем 624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, улица Ленина, д. 34

Заказчик несёт ответственность за полноту и достоверность предоставленных материалов.

Материалы поступили « 06 » мая 2025 г.

Рассмотрев материалы : предоставлены копии следующих документов :

1. Копия технического паспорта по объекту недвижимости и план объекта инвентарный номер 20319\01\01-00 от 26.09.2011 г. выдан Филиалом СОГУП «Областной центр недвижимости» Свердловской области « Алапаевское БТИ И РН»
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18.04.2022 г. № КУВИ-001/2022-56859307 выданного Федеральной службой государственной регистрации , кадастра и картографии
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости(земельный участок) от 19.04.2022 г. № КУВИ-001/2022-56874757 выданного Федеральной службой государственной регистрации , кадастра и картографии
4. Копия плана участка с указанием зонирования территории « МОУ Деевская СОШ»
5. Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке
6. Акт обследования технологического и холодильного оборудования на пищеблоке № 4 от 20.02.2025г., составленного комиссией учреждения.
7. Копия акта обследования технического состояния вентиляционных каналов № 613 от 04.03.2025г, выданного ИП Татаринова П.М.
8. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) системы водоснабжения № 2 от 20.02.2025г., составленного комиссией учреждения.
9. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) систем отопления № 3 от 20.02.2025г., составленного комиссией учреждения.
10. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) системы канализации № 1 от 20.02.2025г., составленного комиссией учреждения.
11. Копия протокола испытаний на воду питьевую централизованного водоснабжения из разводящей сети № 02/03177-25 от 29.04.2025г., копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/01381-25 от 29.04.2025 г., копия протокола испытаний параметров световой среды № П-02/001380-25 от 29.04.2025 г., выполненные аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510595.

УСТАНОВЛЕНО:

Экспертное заключение
предписание № 66-02-03/27-1825-2025 от 06.05.2025
Стр. 2 из 10

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	муниципальное общеобразовательное учреждение "Деевская средняя общеобразовательная школа"
2.	адрес	624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, Ленина ул., д.34
3.	дата регистрации	24.12.2002
4.	ИНН	6601006079
5.	ОКПО	41724827
6.	ОГРН	1026600510298
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Жолобов Алексей Александрович, директор
13.	телефон, факс, e-mail	(246)70663

2. Данные учета объектов

Данные по объекту

1.	наименование	оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул МОУ "Деевская СОШ"						
2.	адрес	624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, улица Ленина, д. 34						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность							
9.	телефон, факс, e-mail							
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атмос. воздуха	загрязнение почвы
	всего	8	0	0	80	0	0	0
	женщины	7						
	подростки 15-17 лет	0						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
-------	-----------------	-----------

1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	табл. 3.1., табл.3.5., табл.5.34., табл.5.54., табл.6.1., табл.6.2., табл.6.4., табл.6.18., 139, 172
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.2., 3.7., 3.13., 8.4.2.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.3., 1.6., 1.9., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.1., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.6., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.8.10., 2.9.7., 2.11.1., 3.12.2
Описательная часть		

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологий, процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам лабораторных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих.

13 мая 2025 г. с 13.50 до 14.45 на основании предписания о назначении экспертизы № 66-02-03/27-1825-2025 от 06.05.2025 (входящий № 66-20-002/1915-2025 от 06.05.2025г), проведена экспертиза зданий, строений, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное общеобразовательное учреждение "Деевская средняя общеобразовательная школа" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Учреждение расположено по адресу: 624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, Ленина ул., д. 34. Экспертиза проведена в присутствии директора Жолобова Алексея Александровича. Пребывание детей планируется в дневное время с 9 ч. до 14.30 без организации сна.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенного пункта, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта. Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена металлическим забором. Школа имеет самостоятельный земельный участок. На земельном участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная (спортивный стадион), зона отдыха, хозяйственная. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Зона отдыха расположена перед зданием школы, имеет твердое асфальтированное покрытие.

На собственной территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Площадка забетонирована. На площадке установлены 2 пластиковых контейнера (мусоросборника) с плотно закрывающимися крышками. Размеры площадки превышают площадь

основания контейнера на 1 м во все стороны. Подходы и подъезды к зданию заасфальтированы. Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не допущено.

Здание школы 2х этажное типовое, кирпичное, с фундаментом из железобетонных блоков, с кирпичными перегородками.

Цокольный и подвальный этажи не предусмотрены проектом. Для детей предусмотрен вход, оборудованный тамбуром. При входе предусмотрен локтевой дозатор с антисептиком для рук.

Помещения для ЛОУ расположены на первом и втором этажах здания.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: гардероб, игровые комнаты (учебные кабинеты), спортивный зал, столовую, кладовую спортивного инвентаря, туалетные, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

В качестве игровых предполагается использовать следующие помещения, расположенные на 1 и 2 этажах: кабинет № 13 площадью 59,8 кв.м (по экспликации № 27а) рассчитан на 24 ребенка с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет, кабинет № 14 - площадью 51,0 кв.м (по экспликации № 43) рассчитан на 20 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет, кабинет № 4 - 39,9 кв.м (по экспликации № 16) рассчитан на 15 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет.

Спортивный зал – площадью 186,2 кв.м, (по экспликации № 10) расположен на 1 этаже. Деятельность планируется организовывать по группам до 15 человек, поэтому площадь спортивного зала составляет 12,4 кв.м на одного ребенка при нормативе не менее 10 кв.м на одного ребенка. При спортивном зале расположены: раздевалные для мальчиков и девочек, площадью 4,7 и 8,5 кв. м соответственно. Раздевалки оборудованы вешалками и скамьями. Отделка спортивного зала: пол деревянный, окрашен масляной краской, потолок – водоземлюсионная краска, отделка стен выполнена водоземлюсионной краской. При спортивном зале имеется комната для хранения спортивного инвентаря.

Гардероб расположен на 1 этаже, оснащен вешалками для одежды и обуви, расположенными с учетом роста-возрастных особенностей детей. При гардеробе предусмотрены скамейки.

Отделка игровых: пол – деревянный окрашен масляной краской или покрыт линолеумом, стены учебных помещений (игровых) окрашены водоземлюсионной краской, потолок – окрашен водоземлюсионной краской. Потолки, стены и полы помещения гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибом. Полы туалетных и умывальных комнат, выстланы керамической плиткой.

Мебель, спортивное оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. В каждой игровой предусмотрено ученические 2х-местные столы и стулья. Столы и стулья промаркированы, одной группы мебели: («3») высота столов «3» - 58 см, высота стульев «3» - 34см, высота столов «4» - 64 см, высота стульев «4» - 38 см, высота столов «5» - 70 см, высота стульев «5» - 42 см, высота столов «6» - 76 см, высота стульев «6» - 46 см, что соответствует нанесенной маркировке. Мебель промаркирована. Цветовая маркировка нанесена на боковые наружные поверхности столов и стульев. Функциональные размеры мебели соответствуют обязательным требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 025/2012 "Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции". Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Туалетные помещения для мальчиков и девочек, расположены на первом этаже здания и имеют общую умывальную зону и раздельную зону санитарных узлов. В каждой зоне санитарных узлов

установлено по 3 напольных унитаза, разделенных между собой перегородками. В умывальной зоне установлено 3 раковины, каждая из которых оборудована подводкой холодной и горячей воды через исправные, рабочие смесители. Раковины оснащены мылом, бумажными полотенцами и педальными ведрами. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

С учётом планируемого количества детей, количество унитазов и умывальных раковин для детей старше 7 лет достаточно (в соответствии с гигиеническими нормативами, для организаций с дневным пребыванием, должно быть предусмотрено не менее 1 унитаза на 20 девочек, не менее 1 унитаза на 30 мальчиков, не менее 1 писсуара на 30 мальчиков, не менее 1 умывальной раковины на 30 детей).

Отделка туалетных помещений однотипная: стены на 1,8 м. выстланы облицовочной плиткой, остальная часть стены и потолок побелены водоземлюсионной краской. Пол выстлан керамической плиткой.

На всех выходах и входах в здание, на пищеблоке, у каждой туалетной установлены дозаторы с кожным антисептиком.

Для персонала предусмотрен отдельный туалет с унитазом и умывальной раковиной. Санитарно-техническое оборудование исправно, не имеет дефектов. Количество санитарно-технического оборудования определено проектом.

Для хранения уборочного инвентаря предусмотрена инвентарная, уборочный инвентарь промаркирован. Разведение дезинфекционных растворов осуществляется в инвентарной. Отдельное помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, системой водоотведения, не предусмотрено проектом.

Медицинский кабинет (кабинет амбулаторного приема) расположен на первом этаже здания школы. Заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников образовательного учреждения с ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ». Кабинет амбулаторного приема площадью 16,2 кв. м., оснащен рабочим столом, двумя стульями, шкафом с документацией, раковиной с наличием горячего и холодного водоснабжения, ведро с педальной крышкой, ростомер, весы. Отделка стен, потолка – водоземлюсионная краска, пол – линолеумное покрытие. Изолятор проектом не предусмотрен.

Питание организовано на базе школьной столовой, работающей на сырье. Пищеблок расположен на 1 этаже. Площадь обеденного зала 61,8 кв.м. С учётом того, что питание организовано в два приема по 40 человек в каждый, площадь на 1 посадочное место составляет 1,5 кв.м при должной не менее 0,7 кв.м на 1 посадочное место. В обеденном зале столовой установлено 3 умывальных раковины с подводкой горячей и холодной воды через исправные смесители, мыло, 2 электрических полотенца и бумажные полотенца. Умывальных раковин достаточно из учёта 1 раковина на 20 посадочных мест. Зал оборудован столовой мебелью: обеденными столами и стульями с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Отделка обеденного зала: пол – линолеум, стены покрыты водоземлюсионной краской, потолок – подвесной армстронг.

В столовой образовательного учреждения, выделены следующие производственные помещения и зоны: склад продовольственного сырья, холодный цех, в котором выделена зона для овощного цеха (первичной обработки овощей) и горячий цех, который также зонирован на моечную кухонной и столовой посуды, зону раздачи.

В складе продовольственного сырья установлены стеллажи для хранения сыпучих продуктов, прибор для измерения влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование (морозильный ларь и холодильник), шкаф для хранения верхней и производственной одежды сотрудников пищеблока. Отделка помещений: стены и потолок покрыты вододисперсионной краской, пол деревянный окрашен масляной краской.

В зоне овощного цеха (первичной обработки) установлена трехсекционная моечная ванна, промаркированный разделочный инвентарь (ножи "ОС"), картофелечистка, деревянный ларь с отверстиями « овощи сырые» подтоварники на которых в мешках хранятся овощи. Ванные обеспечены подводкой холодной и горячей воды через исправные смесители.

В зоне сырой продукции размещено 3 цельнометаллических производственных стола, бытовая ванна с маркировкой "мясо/рыба", разделочный инвентарь (ножи и доски), технологическое оборудование (электромясорубка), холодильник "молоко", холодильник "кура", холодильник "гастрономия".

Горячий цех оснащен 4-комфорочной индукционной плитой, пароконвектоматом, электросковородой, электрокотлом, тремя производственными цельнометаллическими столами, холодильником для хранения суточной пробы, протирачной машиной, раковиной для слива гарнира и шкафом для хранения хлеба. В зоне раздачи установлен мармит для первых, вторых и третьих блюд. На территории горячего цеха установлена двухсекционная моечная ванна для мытья кухонной посуды с отметкой литража, с подводкой горячей и холодной воды, стеллажи с решетчатыми полками для хранения чистой кухонной посуды.

Установлена раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через исправный смеситель. Раковина оборудована смесителем, конструкция которого исключает повторное загрязнение рук.

В моечной столовой посуды установлено пять моечных ванн (две для мытья чашек и стаканов, три для мытья столовой посуды ручным способом), стеллажи с решетчатыми полками для хранения чистой столовой и кухонной посуды.

Все моечные раковины, используемые в производственных процессах в местах присоединения к канализационной сети оборудованы воздушным разрывом.

Для искусственного освещения применены светильники во влагопылезащитном исполнении. Светильники не размещены над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока соответствуют требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, исключающим встречные потоки сырья и готовой продукции. Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Представлен акт №4 готовности оборудования пищеблока от 20.02.2025 г.

Отделка помещений: пол – выстлан керамической плиткой, стены покрыты кафельной плиткой на высоту 1,75 м, выше окрашены вододисперсионной краской, потолок – окрашен вододисперсионной краской.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Не допущено использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, допускающих контакт с пищевыми продуктами.

Учреждение обеспечено централизованным холодным водоснабжением. Канализация – местный водонепроницаемый выгреб. Здание учреждения оборудовано системами хозяйственно – питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками, в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Вода питьевая централизованного водоснабжения в объеме проведенных исследований отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к питьевой воде, что подтверждается протоколом испытаний воды из разводящей сети № 02/03177-25 от 29.04.2025г., выполненным аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. В учреждении питьевой режим организован с помощью стационарного питьевого фонтанчика расположенного около входа в обеденный зал. Питьевой фонтанчик исправен. Горячая и холодная вода подается через смесители. Источники горячего водоснабжения – электроводонагреватели накопительного типа. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

Здание оборудовано системами отопления в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Температура воздуха в игровых составляет $23,4 \pm 0,23$ - $23,9 \pm 0,23$ градуса Цельсия при нормативе 20-24 градуса Цельсия для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет, относительная влажность воздуха составляет $40 \pm 3,5$ – $43 \pm 3,5$ % при нормативе 40-60 % для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет, что подтверждается копией протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/01381-25 от 29.04.2025 г., выполненным аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.

Ограждающие устройства отопительных приборов (чугунные радиаторы) не предусмотрены. Учебное помещение и рекреации оборудованы рециркуляторами воздуха.

Исправность систем коммуникаций (холодное водоснабжение, канализация, отопление) подтверждается соответствующими актами.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудована отдельными системами вентиляции с естественным побуждением. Производственные помещения, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, оборудованы средствами механической вентиляции, количество и (или) мощность, конструкция и исполнение которых позволяют избежать загрязнения пищевой продукции. Состояние системы вентиляции в помещениях учреждения удовлетворительное – предоставлен акт о техническом состоянии вентиляционных каналов № 613 от 04.03.2025г, выданного ИП Татаринова П.М.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника.

Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Не допущено наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. В учреждении предусмотрена система общего освещения. Источниками искусственного освещения являются светодиодные лампы со спектром светового излучения - белый. Не допущено в одном помещении использование разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, туалетах - пылевлаго- и звукопроницаемую. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранят в отдельном помещении. Освещенность общая, Еср соответствуют гигиеническим нормативам и составляет 362 +/- 43 - 698 +/- 101 люкс при нормативе не менее 300 люкс для учебных помещений для детей старше 7 лет, что подтверждается протоколом испытаний № П-02/01380-25 от 29.04.2025 г., выполненным аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.

Все замеры высот, указанные в настоящей экспертизе, проведены Рулетка измерительная металлическая Fisco, мод. UM5M. Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) - Великобритания, 2017, Год ввода в эксплуатацию, заводской номер, инвентарный номер или другая уникальная идентификация - 02.10.2017 № 130 Инв. № 210134207130384, Диапазон измерений - (0-5) м. Класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) +/- 1 мм. Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия (при наличии) в соответствии с требованиями РФ в области обеспечения единства измерений - № ФИФ 112053273 Свидетельство № С-СЕ/26-11-2024/390378586 от 26.11.2024 до 25.11.2025 г.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, помещения, сооружения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления Муниципального общеобразовательного учреждения "Деевская средняя общеобразовательная школа" 624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, Ленина ул., д. 34

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Экспертное заключение
составлено:

врач по гигиене детей и подростков
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и



Зверева Наталья Павловна

Экспертное заключение
предписание № 66-02-03/27-1825-2025 от 06.05.2025
Стр. 9 из 10

эпидемиологии в Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»
помощник врача по гигиене детей и
подростков филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском
и Режевском районах»

должность

подпись

Павлова Ирина Александровна

ФИО

К заключению
прилагаются

1. Копия технического паспорта по объекту недвижимости и план объекта инвентарный номер 20319\01\01-00 от 26.09.2011 г. выдан Филиалом СОГУП «Областной центр недвижимости» Свердловской области «Алапаевское БТИ И РН»
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18.04.2022 г. № КУВИ-001/2022-56859307 выданного Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 19.04.2022 г. № КУВИ-001/2022-56874757 выданного Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
4. Копия плана участка с указанием зонирования территории «МОУ Деевская СОШ»
5. Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке
6. Акт обследования технологического и холодильного оборудования на пищеблоке № 4 от 20.02.2025г., составленного комиссией учреждения.
7. Копия акта обследования технического состояния вентиляционных каналов № 613 от 04.03.2025г., выданного ИП Татаринова П.М.
8. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) системы водоснабжения № 2 от 20.02.2025г., составленного комиссией учреждения.
9. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) систем отопления № 3 от 20.02.2025г., составленного комиссией учреждения.
10. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) системы канализации № 1 от 20.02.2025г., составленного комиссией учреждения.
11. Копия протокола испытаний на воду питьевую централизованного водоснабжения из разводящей сети № 02/03177-25 от 29.04.2025г., копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/01381-25 от 29.04.2025 г., копия протокола испытаний параметров световой среды № П-02/001380-25 от 29.04.2025 г., выполненные аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510595.

Экспертное заключение получил

20 г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя